

Checklista belysning

Checklistan är avsedd att användas till en okulär besiktning av belysningsanläggningen, både avseende tillförsel och användning. Syftet är att identifiera eventuella grundläggande fel och brister. Formuläret är uppbyggt kring ett antal ja/nej-frågor som ska kryssas i. Varje verksamhet är unik och har sina speciella behov. Formuläret är generellt och alla frågor kanske inte kan appliceras på just er verksamhet, hoppa i så fall över dessa frågor.

	Ja	Nej
Upplevs belysningen som tillräcklig överallt?		
Upplevs belysningen som för stark på vissa ställen?		
Är belysningsarmaturerna mer än 5 år gamla?		
Finns det reflektorer i armaturerna?		
Är armaturerna utrustade med LED?		
Rengörs reflektorerna en gång om året?		
Finns det armaturer som är placerade ovanför rörledning i tak och andra ställen där de skymms?		
Är belysningen sektionerad?		
Är belysningen behovsstyrd?		
Är det tänt i korridorer och på ställen där personer normalt inte vistas?		
Finns det övertidstimers/tidsur installerade?		
Finns närvaro-, dagsljusstyrning eller någon annan typ av styrning installerat?		
Är belysningsarmaturer installerade på olika höjder för att tillgodose olika ljusbehov?		
Om tidsur finns installerade, fungerar de?		

Noteringar:
